Laborator de Diagnostic
Brasov, Str.Saturn, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro, chimie@dspbv.ro

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1658 Data emiterii 28-05-2026

Client	S.C. DOROBEIU S.R.L.	Cerere de analize nr./ data	1658/ 25-05-2026
Adresa clientului	Com. Cristian, sat Cristian Str. Lunga, nr. 96	Data/ ora prelevării	25-05-2026 08:30
CUI	17484436	Data/ ora recepţiei	25-05-2026 12:28
Locul prelevării/	ZAP CRISTIANRETEA INTERIOARA STR. LUNGA NR. 96 CRISTIAN	Data/ ora intrării în lucru	M: 25-05-2026 12:28 CH: 25-05-2026 12:28
Cod prelevare			
Cantitate prelevată	Microbiologie , recipient, Chimie , recipient		
Prelevat de	Asist. Balan Simona	Scopul determinărilor	monitorizare audit
Tipul probei	Apa de retea - clorinata	Data/ ora finalizării analizelor	M: 28-05-2026 12:15 CH: 28-05-2026 13:33
Starea probei	corespunzătoare	Cod laborator probă	2601658

Parametrii microbiologici

Nr. crt.	Parametrii determinaţi	Valoarea obţinută	Valoare admisă conform Ordonantei 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	U.M.	Metoda de analiză
1	Escherichia coli (UFC/100ml):	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
2	Enterococi intestinali (UFC/100ml):	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002

Verificat/ Validat
Responsabil încercări microbiologice,
Dr.D'SCUZA CONSTANTA
Medic primar
Medicina de laborator
cod D

Parametrii chimici

Nr. crt.	Parametrii determinaţi	Valoarea obţinută	Valoare admisă conform Ordonantei 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	U.M.	Metoda de analiză
3	Nitrati	11.289	< 50	mg/l	SR ISO 7890-3/2000
4	Clor rezidual liber	< 0.07	< 0.5	mg/l	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
5	Clor rezidual total	0.082		mg/l	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
6	Duritate totala	12.24	min 5	grd. germane	SR ISO 6059/2008
7	Turbiditate	< 0.5	fara modificari anormale	UMT	SR EN ISO 7027-1/2016

Verificat/ Validat
Responsabil încercări fizico-chimice,
cod 2013

Rezultatele se referă numai la probele analizate. Acest raport de încercare nu poate fi reprodus decât în totalitate şi numai cu acordul scris al laboratorului.
Raportul de încercare fără semnături şi ştampilă nu este valabil.
Opiniile şi interpretările conţinute de prezentul document NU sunt acoperite de acreditarea RENAR