



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică jud.Covasna
Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătatea Publică
520077 Sf.Gheorghe str.Păiș David nr.53 tel./Fax: 0267-351828/17



acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1225

Laborator de microbiologie

Buletin de analiză

1569 / 2022

Solicitant: SC DOROBIEIUL SRL persoană juridică
Adresa: CRISTIAN, str.LUNGA nr.96
Beneficiari:
1 SC DOROBIEIUL SRL; CNP/CUI: ; Domiciliul: CRISTIAN, str.GHIMBAV nr.22
Prelevat de: la data 25.07.2022

conf. Com./PV

Caracteristicile probei: APA POTABILA -RETEA
Primit pentru analize: 25.07.2022

Rezultatele analizelor:

Analiza	Rezultat	U.M.	Data	Valori admise		Metoda folosită	Încercare neacreditată
				min..	max..		
1569; ; CRISTIAN, str.GHIMBAV nr.22							
Enterococi (Streptococi fecali)	0	UFC/100 ml	25.07.2022	0		SR EN ISO 7899-2:2002 PS-12	<input type="checkbox"/>
Escherichia coli	0	UFC/100 ml		0		SR EN ISO 9308-1:A1:2017 PS-11	<input type="checkbox"/>
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0		SR EN ISO 9308-1:A1:2017 PS-11	<input type="checkbox"/>
Nr.total germeni aerobi mezofili la 37 C°	0	UFC/ml				ISO 6222:2004 PS-10	<input type="checkbox"/>
Nr.total germeni aerobi mezofili la 22 C°	0	UFC/ml				ISO 6222:2004 PS-10	<input type="checkbox"/>

Perioada analitică: 25.07.2022 - 28.07.2022

Evaluarea rezultatelor:

Executant: Fésüs Attila

Observații:

Data: 28.07.2022

Coordonator laborator,
Dr. Sárkány Emese Noémi
medic specialist
Cod: 657206

PRECIZĂRI:

- Rezultatele din raportul de încercare se referă strict la proba analizată
- Se interzice: reproducerea parțială a "Raportului de încercare" fără acordul Laboratorului emitent
- Prelevatorii răspund de procedura de prelevare, de transportul și de autenticitatea obiectului de încercare
- Notății: VMA = valori maxim admise; PIC = parametrii indicatori de calitate; U.M. = unitatea de măsură
- Documente de trasabilitate a probei: Fișa de prelevare Cod/data:
- Analizele marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR
- * Apă minerală



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică jud.Covasna
Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătatea Publică
520077 Sf.Gheorghe str.Păiș David nr.53 tel./Fax: 0267-351828/17

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1225

Laborator de microbiologie

Buletin de analiză 1568 / 2022

Solicitant: SC DOROB EIUL SRL persoană juridică

Adresa: CRISTIAN, str.LUNGA nr.96

Beneficiari:

1 SC DOROB EIUL SRL; CNP/CUI: ; Domiciliul: CRISTIAN, str.LUNGA nr.96

Prelevat de:

conf. Com./PV

la data

25.07.2022

Caracteristicile probei: APA POTABILA -RETEA

Primit pentru analize: 25.07.2022

Rezultatele analizelor:

Analiza	Rezultat	U.M.	Data	Valori admise		Metoda folosită	Încercare neacreditată
				min..	max..		
1568: ; CRISTIAN, str.LUNGA nr.96							
Enterococi (Streptococi fecali)	0	UFC/100 ml	25.07.2022	0		SR EN ISO 7899-2:2002 PS-12	<input type="checkbox"/>
Escherichia coli	0	UFC/100 ml		0		SR EN ISO 9308-1:A1:2017 PS-11	<input type="checkbox"/>
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0		SR EN ISO 9308-1:A1:2017 PS-11	<input type="checkbox"/>
Nr.total germeni aerobi mezofili la 37 C°	0	UFC/ml				ISO 6222:2004 PS-10	<input type="checkbox"/>
Nr.total germeni aerobi mezofili la 22 C°	0	UFC/ml				ISO 6222:2004 PS-10	<input type="checkbox"/>

Perioada analitică: 25.07.2022 - 28.07.2022

Evaluarea rezultatelor:

Executant: Fésüs Attila

Observații:

Data: 28.07.2022

PRECIZĂRI:

- Rezultatele din raportul de încercare se referă strict la proba analizată
- Se interzice: reproducerea parțială a "Raportului de încercare" fără acordul Laboratorului emitent
- Prelevatorii răspund de procedura de prelevare, de transportul și de autenticitatea obiectului de încercare
- Notății: VMA = valori maxim admise; PIC = parametrii indicatori de calitate; U.M. = unitatea de măsură
- Documente de trasabilitate a probei: Fișa de prelevare Cod/data:
- Analizele marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR
- * Apă minerală

Coordonator laborator,

Dr. Sárkány Emese Noémi

Dr. SÁRKÁNY EMESÉ NOÉMI
medic specialist

Med. sp. b. medicina laborator

Cod: 659208